



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ME77.B.00603

Серия RU № 0026142

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием


ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АББ», Адрес: 117997, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing, Адрес: No. 17, Kangding Street, Beijing Economic-Tech. Developm. Area, 100176 Beijing, China, (см. Приложение – бланк № 0033662)


ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели, серий S201...*, S202...*, S203...*, S204...*; SH201...**, SH202...**, SH203...**, SH204...** с частями и принадлежностями, Серийный выпуск (см. Приложение – бланк № 0033663)

КОД ТН ВЭД ТС 8536 20 100 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТАС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний №№ 40Н6ЕМ/ТС, 41Н6ЕМ/ТС от 19.06.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акты анализа состояния производства № ПБ-61/2012 от 23.07.2012, № ПБ-158/2013 от 16.07.2013, № АА-159/2013 от 16.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2013

ПО 22.07.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю.Н. Никитин (инициалы, фамилия)


В. А. Дружинин (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ME77.B.00603
Серия RU № 0033662

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (местонахождение)
ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing	No. 17, Kangding Street, Beijing Economic Tech Developm. Area, 100176 Beijing, China
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH	Eppelheimer Str. 82, D-69123, Heidelberg, Germany
ABB S.p.A - ABB SACE Division	Via Indeatina 2/9, 00040 Santa Palomba (RM), Italy
ABB Automation EOOD	Industrial Zone, Plot 28/15P-Rakovskt, Bulgaria



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)
В. А. Дружинин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-CN.ME77.B.00603

Серия RU № 0033663


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Автоматические выключатели, серий S201...*, S202...*, S203...*, S204...*; SH201...**, SH202...**, SH203...**, SH204...**, где * - отключающая способность: 6кА – без буквы, 10кА – буква «М», от 15кА до 25кА – буква «Р»; характеристики срабатывания – В, С, D, К, Z; номинальные токи – от 0,5А до 63А; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей; ** - отключающая способность: 6кА – без буквы, 4,5кА – буква «L», 3кА - буква «Т»; характеристики срабатывания – В, С, D, NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей</p> <p>Части и принадлежности автоматических выключателей: Вспомогательные и сигнальные контакты серии S2C-H..., S2C-S... Реле минимального и максимального напряжения серии S2C-... Реле дистанционного расцепителя серии S2C-A... Выключатели нейтрали серии S2C-Nt... Устройства втычные серии S2C-EST... Привода моторные серии S2C-CM... Механизмы поворотные серии S2C-DH... Устройства размыкающие механизмы серии S2C-BP... Шины и шинные разводки серии PS.... PSH... Переходники серии AS... SZ... Накладки изолирующие серии BS... Переключки серии KB...</p>	

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

 (подпись)

Ю. Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)
 В. А. ДРУЖИНИН
(инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ49.В.00360**

(обязательная сертификация)


ТР 0434109

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 9098-78	«Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия»	п.2.3.18
ГОСТ Р 50345-2010	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Автоматические выключатели для переменного тока» (приказ Росстандарта от 30 ноября 2010г. № 710-ст)	приложение ДБ

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
КОПИЯ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ49.В.00360
(обязательная сертификация)

ТР 0434110
(учетный номер бланка)

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing	No. 17, Kangding Street, Beijing Economic-Tech. Developm. Area, 100176 Beijing, China
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH	Eppelheimer Str. 82, D-69123, Heidelberg, Germany
ABB S.p.A - ABB SACE Division	Via Ardeatina 2491 00040 Santa Palomba (RM), Italy
ABB Automation EOOD	Industrial Zone, Plot 28 4150 Rakovski, Bulgaria

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ49.В.00360

(обязательная сертификация)

ТР 0434111

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Автоматические выключатели, S201...*, S202...*, S203...*, S204...**, SH201...**, SH202...**, SH203...**, SH204...**, где * - отключающая способность: 6кА – без буквы, 10кА – буква «М», от 15кА до 25кА – буква «Р»; характеристики срабатывания – В, С, D, K, Z; номинальные токи – от 0,5А до 63А; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей; ** - отключающая способность: 6кА – без буквы, 4,5кА – буква «L», 3кА - буква «Т»; характеристики срабатывания – В, С, D; NA в конце наименования моделей - с разделением нейтралей.</p>	

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин